

Заказчик: ООО «ИНТЕБ»
Объект: малоэтажная жилая застройка
Адрес объекта: Московская обл., Мытищинский р-он,
Федоскинское с.п., юго-западнее д. Малое Ивановское,
АОЗТ с хп. «Менжинец», участок № 35, кадастровый №
50:12:003 04 20:86



А К Т
о выполнении технических условий
№ 1591 от «20» 09 2013 г.

Комиссия в составе :
Председатель комиссии (Главный инженер / заместитель главного инженера)

Члены комиссии :
Начальник МРЭС (Главный инженер района)
Заместитель главного инженера МРЭС
Главный специалист ОИО УТП
Инженер СУЭ
Заказчик

Провела осмотр шлейфов от опоры № 5 ВЛ-10 кВ л.779 до ЛР № 767, ЛР № 767, ВЛ-6 кВ л.767,
КТП-1351 с силовым трансформатором ТМГ-250-10/0,4, отходящих фидеров 0,4 кВ

Наименование оборудования (ВЛ, КТП, и т.д.)

выполненных в соответствии с проектом № б/н ООО «Энергия и Ко» по техническим условиям №
С8-12-202-367(918977/102) от «27» 01 2012 г. по договору о присоединении энергопринимающих
устройств к электрической сети № С8-12-302С-327(918977) от «22» 03 20 12 г.

Комиссией проверено наличие документации по монтажу, монтаж выполнен в соответствии с
действующими правилами и нормами.

Комиссией установлено, что шлейфа от опоры № 5 ВЛ-10 кВ л.779 до ЛР № 767, ЛР № 767, ВЛ-6
кВ л.767, КТП-1351 с силовым трансформатором ТМГ-250-10/0,4, отходящие фидера 0,4 кВ к
включению готовы по постоянной схеме.

Присоединенная мощность: 250 кВА;

Максимальная мощность: 230 кВт;

Класс напряжения электрических сетей: 10 кВ;

Категория надежности: III.

Комиссия в составе :

Председатель комиссии :

Главный инженер МРЭС

Подпись

Б.Н. Кайков

Фамилия И.О.

Зам.гл.инженера МРЭС

Подпись

В.Н. Фокин

Фамилия И.О.

Главный специалист ОИО УТП

Подпись

С.М. Борщев

Фамилия И.О.

Заказчик

Подпись

Зайцев В.А.

Фамилия И.О.

